

# Concrete Work – The Hazards of Working with Concrete Fatality File – French



## Un employé reçoit un jet de béton dans les yeux

À 14 h 30, le 15 novembre 2017, l'employé n° 1, embauché par une entreprise de construction, tentait de déboucher un tuyau d'alimentation obstrué dans un système de projection de béton. Le béton sous pression dans le tuyau a jailli de manière inattendue avec une grande force, frappant l'employé n° 1 au visage, lui arrachant ses lunettes de sécurité et le projetant au sol. Les services d'urgence ont été appelés et l'employé n° 1 a été transporté à l'hôpital. Il a été traité pour des brûlures chimiques aux yeux qui l'ont rendu aveugle pendant 48 heures. De plus, de petits cailloux présents dans le béton ont dû être retirés de ses yeux. L'employé n° 1 a pu quitter l'hôpital au bout de 24 heures, mais il a dû subir un traitement supplémentaire chez un ophtalmologue une semaine plus tard.

Source : *Osha.gov*