Fire and Electrical Housekeeping – Schools Fatality File – French



Incendie électrique au Lycée de Westbrook

En juillet, un incendie s’est déclaré au troisième étage du lycée de Westbrook, dans le Maine, à cause d’un climatiseur de fenêtre mal raccordé à une rallonge électrique. L’incendie a causé d’importants dégâts, entraînant la fermeture temporaire de l’école et le passage à l’apprentissage à distance pour les élèves.

L’enquête a révélé que l’utilisation d’une rallonge électrique non adaptée à la puissance du climatiseur avait provoqué une surchauffe et un incendie. Cet incident souligne l’importance cruciale d’une bonne gestion des incendies et de l’électricité dans les écoles, y compris l’utilisation correcte de l’équipement électrique et le respect des protocoles de sécurité.

Le district scolaire a réagi en procédant à des inspections complètes de toutes les écoles afin de s’assurer qu’elles respectent les normes de sécurité électrique. Cette tragédie rappelle brutalement que la négligence des mesures de sécurité électrique de base peut avoir de graves conséquences, soulignant la nécessité d’une vigilance et d’une maintenance permanentes dans les établissements scolaires.

Source: Wgme.com